

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
„Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – etap I – kompleks budynków administracyjno-
dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0125/16-00

B/01/2017
L.dz. DZP: 188/2017

Opole, 14.03.2017 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – Etap I – kompleks budynków administracyjno – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.**

Działając w trybie art. 38. ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

W opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego architektury w punkt 3.3 „Zakres opracowania” widnieje zapis: „Regulacja węzła cieplnego wraz z instalacją C.O.”.

Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie zakresu prac objętego n/n zapisem. Czy w zakres prac wchodzi również wymiana/zabudowa nowych elementów C.O. np. grzejników, zaworów; wymiana orurowania, doprowadzenie ciepła do nowych odbiorników? Ile dokładnie odbiorników (grzejników, nagrzewnic) jest przewidzianych do regulacji?

Odpowiedź nr 1

Zakres robót oraz ilości zostały opisane w załączonej dokumentacji:

1. Termomodernizacja segment A-F w tym TERMO INST SAN ABCDF,
2. BMS seg. A-F / z wyłączeniem seg. E-G,
3. Audyt energetyczny pkt 8.2 i zał. nr 8,
4. Opis przedmiotu postępowania i zamówienia,
5. Przedmiary i STWiOR,
6. Zał. 3 – wyniki audytu.

W zakres inwestycji nie wchodzi wymiana grzejników i rur zasilających, nagrzewnice 2 szt. ilość zaworów grzejnikowych i regulatorów podano w przedmiarze i opisano w projekcie BMS i TERMO INST SAN ABCDF oraz w/w dokumentacji.

Zgodnie z treścią pkt. 12.6. SIWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy. Dotychczasowy **termin składania ofert** pozostaje ten sam, tj.: *dwudziesty czwarty marca dwa tysiące siedemnasty* [**24.03.2017**] **rok, do godziny dziesiątej** [**10:00**], Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Emil Krzesaj