Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WO 2014-2020
„Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6."
Umowa nr RPOP.10.02.00-16-0015/17

UNIWERSYTET OPOLSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

B/08/2018 Opole, 07.11.2018 r.
L.dz. DZP: 1153/2018

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **przekraczającej** kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej „ustawą", pn. **Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6. Prace projektowe i roboty budowlane – formuła „zaprojektuj i wybuduj".**

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1
Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

Pytanie 2
Proszę o przedstawienie zakresu prac wykonanych w czasie termomodernizacji obiektu, które należy ponownie odtworzyć.
Odpowiedź
Proszę o zapoznanie się zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 3 z jego rysunkami i opisami – demontaż i ponowny montaż lub ewentualne zabezpieczenie na czas przebudowy:

1. oświetlenie klatek i korytarzy oraz oświetlenie ewakuacyjne , nowo wykonane rozdzielnie elektryczne,
2. instalacja c.o. wraz z grzejnikami,
3. instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz kanałami,
4. instalacja ciepłej wody użytkowej,
5. instalacji solarnej i hybrydowej.

Pytanie 3
Proszę o określenie zakresu prac dla instalacji sygnalizacji włamania i napadu.
Odpowiedź
Instalacja napadu i włamania należy wykonać tylko dla pomieszczeń parteru i wszystkich drzwi zewnętrznych wejściowych do budynków.

Pytanie 4
Proszę o określenie zakresu prac dla instalacji telewizji dozorowej.
Odpowiedź
Na czas przebudowy istniejące zdemontować i po przebudowie odtworzyć i doposażyć na wszystkie drzwi zewnętrzne wejściowe.

Pytanie 5
Proszę o określenie zakresu prac dla instalacji kontroli dostępu.
Odpowiedź
Zamawiający rezygnuje z montażu kontroli dostępu, istniejące należy odtworzyć w trakcie przebudowy.

Zgodnie z Rozdziałem I pkt. 12.6. Specyfikacji istotnych warunków zamowienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwzględnienie powyższych informacji nie wymaga dodatkowego nakładu pracy oraz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam, tj.: do dnia **14.11.2018** r. Składanie ofert: do godziny 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3. Otwarcie ofert: godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski

E.W.