



UNIwersytet
OPolski

CENTRUM INFORMATYCZNE

ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole
tel. +48 77 452 70 90 do 95
fax. +48 77 452 70 92
centrum@uni.opole.pl
www.centrum.uni.opole.pl

Opole, 25.09.2019 r.

L. dz. **53**/CI/2019

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania nr 1/CI/2019/A p. 87d, prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO, na:

„Dostawę i montaż 3-fazowego zasilacza awaryjnego UPS o mocy min. 30kVA do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej i węzła sieci PIONIER, zlokalizowanego w budynku Wydziału Ekonomicznego UO przy ul. Ozimskiej 46a, wraz z wykonaniem modernizacji infrastruktury i dostosowaniem instalacji elektrycznej.”

W związku z otrzymaniem pytania o treści:

„Proszę o doprecyzowanie wymaganych parametrów zasilacza UPS.
W pkt 6 jest podana moc zasilacza 30 kVA/27 kW - przy współczynniku mocy $\cos \phi$ 0,9.
Natomiast w pkt 16 jest podany: "Wymagany wyjściowy współczynnik mocy: 1,0"
Proszę o uszczegółowienie.”


Zamawiający informuje, że:

W załączniku nr 1B w pkt 6 w tabeli wkradł się błąd, jest **"Wymagana moc zasilacza UPS: min. 30kVA/27kW"**, natomiast winno być **"Wymagana moc zasilacza UPS: min. 30kVA"**. Wymagany współczynnik mocy **wejściowej** dla zasilacza UPS określono w pkt 12 w tabeli o treści **"Wejściowy współczynnik mocy: nie mniejszy niż 0,99"**.

Natomiast zapis w pkt 16 w tabeli odnosi się jedynie do mocy **wyjściowej** zasilacza UPS, a nie mocy wejściowej. Należy zwrócić uwagę na to, że wartości współczynników (wejściowego i wyjściowego) nie muszą być tożsame, w szczególności w trakcie pracy zasilacza UPS w trybie True-Online przy jednoczesnym ładowaniu baterii.

Uwzględnienie powyższej informacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Centrum Informatycznego
ds. Infrastruktury Sieci i Usług Sieciowych

mgr inż. Sławomir Buczek