



UNIWERSYTET
OPOLSKI

CENTRUM INFORMATYCZNE

ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole
tel. +48 77 452 70 90 do 95
fax. +48 77 452 70 92
centrum@uni.opole.pl
www.centrum.uni.opole.pl

Opole, 25.09.2019 r.

L. dz. 54/CI/2019

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania nr 1/CI/2019/A p. 87d, prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO, na:

„Dostawę i montaż 3-fazowego zasilacza awaryjnego UPS o mocy min. 30kVA do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej i węzła sieci PIONIER, zlokalizowanego w budynku Wydziału Ekonomicznego UO przy ul. Ozimskiej 46a, wraz z wykonaniem modernizacji infrastruktury i dostosowaniem instalacji elektrycznej.”

W związku z otrzymaniem pytania o treści:

„W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 25.09.2019 proszę o potwierdzenie, że oczekują Państwo dostawy zasilacza UPS o mocy wyjściowej min 30 kW.

Proszę o potwierdzenie, że UPS o parametrach 40 kVA/36 kW spełni Państwa oczekiwania w zakresie mocy, czyli zgodnie z zapisami spełnia wartość 30 kVA i moc wyjściową min 30 kW (cos φ = 1 dla 30 kVA)”

Zamawiający informuje, że:

Taki zasilacz UPS nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w załączniku nr 1B.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga dostawy zasilacza UPS o mocy nie mniejszej niż 30kVA (określonej w załączniku nr 1B w tabeli z pkt 6, przy uwzględnieniu udzielonej odpowiedzi nr 1 z dnia 25.09.2019 r.), z jednoczesną koniecznością spełnienia wymagania określonego w załączniku nr 1B w tabeli w poz. 12 „Wejściowy współczynnik mocy: nie mniejszy niż 0,99”

Zatem taki zasilacz UPS o parametrach 40kVA/36kW o ile spełnia wymóg dot. mocy minimalnej określony w załączniku nr 1B w tabeli w poz. 6 oraz wymóg określony w załączniku nr 1B w tabeli w poz. 16, dotyczący wymaganej wartości współczynnika mocy wyjściowej, to nie spełnia wymogu określonego w załączniku nr 1B w tabeli w pkt 12, w zakresie wymaganej wartości współczynnika mocy wejściowej.

Uwzględnienie powyższej informacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Centrum Informatycznego
ds. Infrastruktury i Usług Sieciowych

mgr inż. Sławomir Buczek