



Załącznik nr C do Instrukcji

**Protokół  
rozeznania cenowego  
zamówienia, o wartości przekraczającej 10 000 PLN**

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie

1. W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia nr 1/CI/2019/A p. 87d, na „**Dostawę i montaż 3-fazowego zasilacza awaryjnego UPS o mocy min. 30kVA do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej i węzła sieci PIONIER, zlokalizowanego w budynku Wydziału Ekonomicznego UO przy ul. Ozimskiej 46a, wraz z wykonaniem modernizacji infrastruktury i dostosowaniem instalacji elektrycznej.**” (dostawę usługę/robotę budowlaną o szacunkowej wartości netto; kod CPV)
2. wyłoniono Firmę:
  - a) Nazwa: **WATPOL Sp. z o.o.**
  - b) adres siedziby Wykonawcy: **Ul. Prusa 22, 80-209 Chwaszczyno**
  - c) NIP: **589-611-177** REGON: **366928046**,
  - d) tel.: **58 333-58-58**
  - e) adres e-mail: **wieslaw.lorbiecki@watpol.eu**
  - f) oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto/brutto: **59 000,00zł / 72 570,00zł**, której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: *warunki złożonej oferty odpowiadają Zamawiającemu, w której przedstawiona cena jest ceną najkorzystniejszą.*
3. Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu: 24.09.2019 r do wykonawców poprzez ~~rozesłanie\*/ dostarczenie osobiste\* faksem\*~~ ogłoszenie na portalu www.\* formularza zaproszenia.
4. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.09.2019 r., do godz.: 14:00, złożono następujące oferty.

Nr Oferty	Nazwa i adres firmy	Wartość brutto zł.	Termin realizacji dni/tyg.	Gwarancja mies.
1.	Systemy i Sieci Komputerowe mgr inż. Marek Nowakowicz 46-166 Ligota Książęca 44	78 843,00 zł		
2.	Riello Delta Power Sp. z o.o. ul. Krasnowolska 82R 02-849 Warszawa	73 752,03 zł		
3.	P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. ul. Światowida 47b/22 03-144 Warszawa	78 500,00 zł		
4.	FAST Group Sp. z o.o. Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa / o w Gliwicach	82 594,50 zł		



5.	WATPOL Sp. z o.o. Ul. Prusa 22 80-209 Chwaszczyno	72 570,00 zł		
----	---	--------------	--	--

5. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma **WATPOL Sp. z o.o.**, złożyła ofertę zawierającą wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i informacje pozwalające zweryfikować zgodność oferty z wymogami Zamawiającego, który zaoferował:

a) Zasilacz awaryjny UPS COMEX S.A. marki COVER, typ MZ 30K, 30kVA/30kW klasy TRUE ON Line, wraz z:

- ✓ Łłańcuchem 30 szt. akumulatorów o pojemności 65A typ. 7stars SHL 65-12,
- ✓ kartą SNMP / modułem komunikacyjnym NetAgent9 BX505,
- ✓ czujnikiem parametrów środowiskowych NetFeeler dla NetAgent9 (temperatura, wilgotność oraz wykrywanie obecności wody)
- ✓ zewnętrznym bypass-em serwisowym

b) Klimatyzator ROTENSO model Kuka k35W (jednostka wewnętrzna typu: K35Wi, jednostka zewnętrzna typu: K35Wo)

c) Listwy zasilające marki ZPAS, typ: WZ-LZM3-16-10-000

Załączniki:

Zapotrzebowanie

Zaproszenie/a

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Opole, dnia 03.10.2019 roku.

Z-ca DYREKTORA  
Centrum Informatycznego  
ds. Infrastruktury Sieci i Usług Sieciowych  
*[Signature]*  
mgr inż. Sławomir Buczek

.....  
(podpis realizatora)